



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 18.09.2017г. - 28.09.2017г.

Данни за периода: 18.09.2017г. – 29.09.2017г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 18.09.2017г. – 29.09.2017г.
 - 8 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **постоянния мониторинг**:
 - 12 броя проби, в това число 6 бр. проби по микробиологични показатели и 6 бр. проби по химични показатели
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби
 - по химични показатели - 1 проба, по показател „Нитрати”:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Вятово, ЗВ 23 Сеново	гр. Сеново, ул. „Христо Ботев” № 19, Училище – ОУ „Св. св. Кирил и Методий”	Нитрати	50,0	67,3

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **периодичния мониторинг**:
 - 6 броя проби, в това число 3 бр. проби по микробиологични показатели и 3 бр. проби по химични показатели
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби
 - по химични показатели – няма неотговарящи проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**
 - през периода 18.09.2017г. - 28.09.2017г. няма изследвани проби от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници**: - в Русенска област няма разкрити и регистрирани действащи минерални водоизточници.
9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода 18.09.2017г.- 28.09.2017г.: - 43 случая, от тях:
 - Гастроентероколити – 30 случая, от които 5 в организирани колективи в гр. Русе и селища в областта
 - Салмонелоза - 1 случай
 - Вирусен хепатит -1 случай
 - Ротавирусен ентерит - 8 случая, от които 5 в организирани колективи
 - Кампилобактериоза – 3 случая.

Десет от изброените случаи са са в организирани колективи - единични случаи, по един случай в различни детски или учебни заведения в гр. Русе и областта. Останалите случаи са в неорганизираните колективи.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Предприети мерки за административна принуда:

- Изготвени са и са връчени от органите на държавния здравен контрол – отдел ДЗК при РЗИ Русе, две предписания до обществения воден оператор за Русенска област - „ВиК Русе” ООД, за предприемане на съответни мерки, във връзка с установените отклонения в качеството на питейната вода в ЗВ 16 и 17, в предходен период, и в ЗВ 23, през този период.
- от отд. „ПЕК” при РЗИ е извършено епидемиологично проучване по цитираните 30 случая на чревни заболявания.