



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 30.04.2018 г. – 11.05.2018 г.

Данни за периода: 30.04.2018 г. – 11.05.2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 30.04.2018 г. – 11.05.2018 г.
 - 8 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
 - по химични показатели – 3 проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново ЗВ 16 Божичен	с. Божичен, ул. „Балкан” № 35 - кметство	Нитрати	50,0	59,2
Иваново ЗВ 54 Сваленик	с. Церовец, ул. „Ехо” № 1 – частен дом	Нитрати	50,0	99,4
Иваново ЗВ 18 Пиргово	с. Мечка, ул. „Цар Борис” № 40 – кафе – бар „Ети Мариета Георгиева”	Остатъчен хлор	0,3 – 0,4	0,531

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
 - 6 броя проби, в това число 3 проби по микробиологични и 3 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по химични показатели – няма неотговарящи проби;
 - по микробиологични показатели – 1 проба, по показатели Ешерихия коли и Коли форми.

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.9/2001 г. (бр. КОЕ/ml)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново ЗВ 54 Сваленик	с. Сваленик, ул. „Трети март” № 8 – детска градина	Е. Коли Коли форми	0/100	22/100 22/100

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**

- през периода 30.04.2018 г. – 11.05.2018 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.

8. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** – в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 30.04.2018г- 11.05.2018г.: - общо 24, от тях:
 - Гастроентероколит – 18 случая, от които 1 случай в организирани колективи в учебно заведение в гр. Русе, а всички останали изброени случаи са в неорганизираните колективи;
 - Колиентерит – 1 случай в неорганизираните колективи;
 - Кампилобактериоза - 2 случая, от които 1 случай в организирани колективи в детска градина, а останалия – неорганизираните колективи;
 - Ротавирусен гастроентерит – 1 случай в организиран колектив в детска градина;
 - Салмонелоза – 2 случая в организирани колективи.

Изброените юрежни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. **Предприети мерки за административна принуда:**

- Подготвени са предписания от органите на държавния здравен контрол – отдел ДЗК при РЗИ – Русе до обществените водни оператори „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр.Разград и „ВиК Русе” ООД, за предприемане на мерки във връзка с установените отклонения в ЗВ № 54 и ЗВ № 16 и 18.