



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 12.11.2018г. – 23.11.2018г.

Данни за периода: 12.11.2018г. – 23.11.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 12.11.2018г.- 23.11.2018г.
 - 12 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 30 броя проби, в това число 15 проби по микробиологични и 15 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
 - по химични показатели – две проби.

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена ст-ст (mg/l)
Вятово ЗВ 23 Сеново	гр. Сеново, ул. „Христо Ботев” 19, Училище	Нитрати	50,0	67,9
Бяла ЗВ 42 Пейчиново	с. Босилкови, ул. „Цар Освободител” № 47, Магазин	Нитрати	50,0	53,43

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
 - през периода 12.11.2018г.- 23.11.2018г. **не са изследвани** проби по показателите от Група Б – периодичен мониторинг.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** – през периода 12.11.2018г.- 23.11.2018г. **няма** изследвани проби води от местните чешми.
7. Брой изследвани проби вода **от минерални водоизточници** - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 12.11.2018г.- 23.11.2018г.: - общо 33, от тях:
 - Гастроентероколит - 24 случая, от които 8 случая в организирани колективи, по един в три учебни и пет детски заведения в гр.Русе и селища в областта;
 - Салмонелоза - 3 случая, от които 1 е в учебно заведение в гр.Русе
 - Кампилобактериоза - 5 случая, от които 2 са в организирани колективи – детско заведение в Русе и училище в селище в община Русе
 - Вирусен хепатит тип С - 1 случай, в учебно заведение в гр.Русе.**Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.**
9. Предприети мерки за административна принуда:
 - извършено е епидемиологично проучване във връзка със случая на вирусен хепатит С, дадено е предписание за противоепидемични мерки
 - връчено е от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе-отд.ДЗК, предписание до „ВиК Русе“ ООД, за предприемане на мерки, във връзка с установени (в предходен период) отклонения в качеството на пит.води в ЗВ 1 Русе.