



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр.Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
е-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.06.2019г. – 28.06.2019г.

Данни за периода: 17.06.2019г. – 28.06.2019г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 17.06.2019г. – 28.06.2019г.
 - 8 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 12 броя проби, в това число 6 проби по микробиологични и 6 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – **няма** неотговарящи проби
 - по химични показатели – **няма** неотговарящи проби.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – **няма** неотговарящи проби
 - по химични показатели – **няма** неотговарящи проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**:
 - 16 броя проби, в това число 8 проби по микробиологични и 8 проби по химични показатели.
8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – **8** проби
 - по химични показатели – **3** проби:

Община, населено място и място на вземане на пробата	Показатели	Измерена стойност КОЕ/мл; (mg/l)
Гр.Русе, кв.Средна кула, чешма в местност „Айдънка“	Коли форми	15/100 КОЕ/мл
Гр.Русе, Лесопарк „Липник“, чешма „Черното момиче“	Е.коли	27/100 КОЕ/мл
	Коли форми	103/100 КОЕ/мл
	Ентерококи	65/100 КОЕ/мл
	Микробно число	над 300/100 КОЕ/мл
с. Николово, чешма на ул.„Опълченска“	Е.коли	104/100 КОЕ/мл
	Коли форми	104/100 КОЕ/мл
с. Николово, чешма на ул.„Липник“	Е.коли	6/100 КОЕ/мл
	Коли форми	21/100 КОЕ/мл
	Ентерококи	12/100 КОЕ/мл
	Нитрати	54,15 mg/l
с. Тетово, чешма „Сладката чешма“	Е.коли	6 КОЕ/мл
	Коли форми	44 КОЕ/мл
	Ентерококи	52 КОЕ/мл
	Нитрати	336 mg/l
с. Червена вода, ул.„Ал.Стамболийски“, Турската чешма	Е.коли	15 КОЕ/мл
	Коли форми	79 КОЕ/мл
с. Хотанца, чешма на ул. „Васил Левски“	Коли форми	18 КОЕ/мл
с. Ново село, чешма на входа на селото	Е.коли	43 КОЕ/мл
	Коли форми	91 КОЕ/мл
	Ентерококи	38 КОЕ/мл
	Нитрати	162 mg/l

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
10. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода 17.06.2019г. – 28.06.2019г.: - общо 24 случая, от тях:
- Гастроентероколити - 14 случая, от които един в организиран колектив – в училище в гр.Русе
 - Кампилобактериоза – 2 случая, от които един в детско заведение в гр.Русе
 - Ротавирусен гастроентерит – 2 случая, от които един в частно детско заведение в гр.Русе
 - Колиентерит – 2 случая
 - Салмонелоза - 4 случая, от които 2 в организирани колективи – в детски заведения гр.Русе.

Общо 5 от изброените случаи са в организирани колективи – единични случаи, по един в различни детски и учебни заведения.

Останалите случаи са в неорганизиран колектив.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

11. **Предприети мерки за административна принуда:**

- Във връзка с отклоненията в качеството на водата в изследваните местни чешми, са издадени 5бр.предписания и 5бр.заповеди за спиране/забрана ползването на водата в тях за питейни цели.
- Издадени са и 3 бр.предписания до кметове на населени места, във връзка с отклоненията в качеството на водата в местните чешми.
- Издадени са 4 бр.предписания до ВиК Русе, за необходими ремонти на водоснабдителни съоръжения – хлораторни и черпателни резервоари.
- В хода на извършените проверки на водоснабдителните съоръжения, са съставени 2бр. АУАН (актове) на помпieri, за липса на необходимите медицински изследвания за работа.