



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр.Русе
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 02.04.2018г. – 13.04.2018г.

Данни за периода: 02.04.2018г. – 13.04.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 02.04.2018г. – 13.04.2018г.
 - 12 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в Група А - **постоянния мониторинг**:
 - 28 броя проби, в това число 14 проби по микробиологични и 14 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби.
 - по химични показатели – една проба:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Две могили, ЗВ 36 Чилнов	с. Чилнов, ул. „Никола Вапцаров” № 2, Кметство	Нитрати	50,0	63,6

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в Група Б - **периодичния мониторинг**:
 - 2 броя проби, в това число 1 проба по микробиологични и 1 проба по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби.
 - по химични показатели – няма неотговарящи проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**:
 - през периода 02.04.2018г. – 13.04.2018г. **няма** изследвани проби от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода 02.04.2018г. – 13.04.2018г.: - общо 17, от тях:
 - Гастроентероколити – 13 случая, от които 3 са в организирани колективи, в едно училище и в две детски заведения в гр.Русе и областта
 - Ротавирусен ентерит – 1 случай
 - Вирусен хератит – 1 случай
 - Кампилобактериоза – 2 случая, от които 1 случай в учебно заведение в гр.Русе.

Общо 4 от изброените случаи са в организирани колективи – единични случаи, по един в различни детски или учебни заведения, в гр.Русе и областта. Останалите случаи са в неорганизираните колективи.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.
10. Предприети мерки за административна принуда:
 - Изготвено е и връчено от органите на държавния здравен контрол - отд.ДЗК при РЗИ Русе, предписание до обществен воден оператор - „ВиК Русе” ООД, за предприемане на съответни мерки, във връзка с установени неголеми отклонения в показатели за качеството на питейната вода в ЗВ 1 и 2.