



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 06.08.2018г. - 17.08.2018г.

Данни за периода: 06.08.2018г. – 17.08.2018г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 06.08.2018г.-17.08.2018г.
 - 9 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 24 броя проби, в това число 12 проби по микробиологични и 12 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
 - по химични показатели – няма неотговарящи проби.
5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели - няма неотговарящи проби;
 - по химични показатели – две проби:

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Русе, ЗВ 4 Ново село	с. Ново село, ул. „Трети март” № 5, Детска градина	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,511
Русе, ЗВ 6 Просена	с. Просена, ул. „Иван Вазов” № 4, ЕТ „Валентин Димитров”	Нитрати	50,0	62,1

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** – през периода 06.08.2018г.-17.08.2018г. няма изследвани проби води от местните чешми.

8. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 06.08.2018г.-17.08.2018г.: - общо 45, от тях:

- Гастроентероколит - 34 случая, от които един случай в организиран колектив, в детско заведение в гр.Русе;
- Кампилобактериоза - 5 случая, извън организирани колективи;
- Салмонелоза - 2 случая, извън организирани колективи;
- Ротавирусен ентерит - 4 случая, извън организирани колективи.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Предприети мерки за административна принуда: - издадени са от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе - отд.ДЗК, общо 9 бр.предписания – до „ВиК Русе“ ООД и до кметовете на осемте общини на Русенска област, във връзка с писмо на МЗ № 16-00-53/13.08.2018г., с мерки за превенция на замърсяването на питейните води.