



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 20.08.2018г. - 31.08.2018г.**

**Данни за периода: 20.08.2018г. – 31.08.2018г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 20.08.2018г.-31.08.2018г.
  - 7 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
  - 6 броя проби, в това число 3 проби по микробиологични и 3 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – една проба:

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле ЗВ 8 Юделник	с. Юделник, Ул. „Черно море” 2, кметство	Нитрати	50,0	56,6

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
  - 8 броя проби, в това число 4 проби по микробиологични и 4 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели - няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – една проба:

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле ЗВ 11 Г.Враново	с. Голямо Враново, Ул. „Хан Аспарух” 29, училище	Нитрати	50,0	55,4

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** – през периода 20.08.2018г.-31.08.2018г. няма изследвани проби води от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 20.08.2018г.-31.08.2018г.: - общо 46, от тях:

- Гастроентероколит - 24 случая, от които един случай в организиран колектив, в детско заведение в гр.Русе;
- Колиентерит – 5 случая, извън организирани колективи;
- Салмонелоза - 5 случая, от които един в детска градина в Русе
- Ротавирусен ентерит - 2 случая, извън организирани колективи.
- Кампилобактериоза - 8 случая, извън организирани колективи;
- Вирусен хепатит Е – 2 случая, извън организирани колективи.

**Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.**

10. Предприети мерки за административна принуда: - издадени са от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе - отд.ДЗК, общо 11 бр.предписания – до „ВиК Русе“ ООД и до кметовете на осемте общини на Русенска област, във връзка с писмо на МЗ № 16-00-53/13.08.2018г., с мерки за превенция на замърсяването на питейните води, и др.