



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр.Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.09.2018 – 28.09.2018 г.

Данни за периода: 17.09.2018 – 28.09.2018 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
Брой населени места, в които са извършени изследвания 17.09.2018 – 28.09.2018 г. – 13 населени места по химични и микробиологични показатели.
2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 16 броя проби, в това число 8 бр. проби по микробиологични показатели и 8 бр. проби по химични показатели
3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма
 - по химични показатели - една нестандартна проба:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Община Ветово ЗВ 23- Сеново	с. Сеново, Магазин хранителни стоки, Ул. „ Трети март” №14	Нитрати	50,0	70,9

4. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в Група Б -периодичния мониторинг :
10 броя проби, в това число: 5бр. проби по микробиологични показатели и 5бр. проби по химични показатели
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби

- по химични показатели – няма неотговарящи проби

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново ЗВ16 - Божичен	С. Иваново- база на ВиК Ул. „Вълчо Бобилков ” № 14	Нитрати	50,0	67,46

▪

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** - през периода няма изследвани проби води от местни чешми

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област няма разкрити и регистрирани действащи минерални водоизточници.

9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода от **17.09.2018 – 28.09.2018 г** :
общо 21 случая, от тях:

- Гастроентероколити – 17 случая, от които- 7- в организирани колективи ДЗ в гр. Русе(6) и в с.Семерджиево -1
- Салмонелоза 2 случая – 1 случай в организиран колектив ДЗ в гр. Русе
- Колиентерит- 2 случая .
- Ротавирусен гастроентерит - бслучая, 3случай в организиран колектив ДЗ :в гр. Русе-1, в Две могили – 1 и в гр. Глоджево - 1
- Кампилобактериоза – 1 случая.

Отразените случаи в детски заведения са по 1 до 2 , а останалите са в неорганизирани колективи и засягат отделни, единични лица.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. **Предприети мерки за административна принуда:**

Подготвени са предписания от органите на държавен здравен контрол, отдел ДЗК при РЗИ-Русе, до обществения воден оператор „ В и К” ООД гр. Русе, за предприемане на мерки във връзка с установените отклонения от нормите в ЗВ № 16 и ЗВ№23