



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски“ № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.10.2018г. – 12.10.2018г.**

**Данни за периода: 01.10.2018г. – 12.10.2018г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.10.2018г.-12.10.2018г.
  - 12 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
  - 30 броя проби, в това число 15 проби по микробиологични и 15 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – две проби:

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална стойност по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Две могили ЗВ 34 Острица	с.Острица, ул. „Георги Димитров“ № 43, кметство	Ост.хлор	0,3 – 0,4	>1,00
Две могили ЗВ 34 Чилнов	с.Чилнов, ул. „Никола Вапцаров“ № 2, кметство	Нитрати	50,0	53,33

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
  - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели - няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – няма неотговарящи проби.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** – през периода 01.10.2018г. – 12.10.2018г. няма изследвани проби води от местните чешми.

8. Брой изследвани проби вода от **минерални водоизточници** - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 01.10.2018г.-12.10.2018г.: - общо 38, от тях:

- Гастроентероколит - 30 случая, от които 12 случая в организирани колективи, по един в седем детски заведения и в четири учебни заведения в гр.Русе и селища на община Русе;
- Салмонелоза - 1 случай, в организирани колектив - детска градина в Русе
- Ротавирусен ентерит - 2 случая, от които един в детска градина в Русе
- Кампилобактериоза - 4 случая, извън организирани колективи
- Вирусен хепатит А – 1 случай, в организиран колектив; заболяването е предадено от болен родител, който вече е на лечение в болнично заведение извън гр.Русе.

**Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.**

10. Предприети мерки за административна принуда:

- изготвено е от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе - отд.ДЗК, предписание до „ВиК Русе“ ООД, за предприемане на мерки, във връзка с установените отклонения в ЗВ 34
- от отдел „ПЕК“ при РЗИ е издадено предписание до уч.заведение, в което учи заболялото от вир.хепатит дете, взети са проби за анализ от контактните с него лица.