



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски“ № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.10.2018г. – 26.10.2018г.**

**Данни за периода: 15.10.2018г. – 26.10.2018г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 15.10.2018г.-26.10.2018г.
  - 12 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
  - 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – четири проби:

Община, Зона на водоснабдяване ЗВ № и име	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена ст-ст (mg/l)
Сливо поле ЗВ 8 Юделник	с. Юделник, ул. „Възраждане“, Чешма - център	Нитрати	50,0	58,27
Сливо поле ЗВ 9 сл.поле	гр. Сливо поле, ул. „Христо Ботев“ № 1, Детска градина	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,467
Сливо поле ЗВ 11 Г.Враново	с. Бръшлен, ул. „България“ № 37, Ресторант ПК Йордан Тодоров	Нитрати	50,0	54,57
Ценово ЗВ 45 Пиперково	с. Пиперково, ул. „Петко Славейков“ № 1А, Фирма „Баркас“	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,591

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
  - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели - няма неотговарящи проби;
  - по химични показатели – няма неотговарящи проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)** – през периода 15.10.2018г.-26.10.2018г. няма изследвани проби води от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода **от минерални водоизточници** - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 15.10.2018г.-26.10.2018г.: - общо 31, от тях:
  - Гастроентероколит - 24 случая, от които 5 случая в организирани колективи, по един в три детски и в две учебни заведения в гр.Русе;
  - Салмонелоза - 1 случай, в организирани колектив - детска градина в Русе
  - Ротавирусен ентерит - 1 случай, извън организирани колективи
  - Кампилобактериоза - 3 случая, от които 1сл.в училище в гр.Русе
  - Вирусен хепатит тип В - 1 случай, извън организиран колектив;
  - Колиентерит – 1 случай, извън организиран колектив.

**Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.**

10. Предприети мерки за административна принуда:

- изготвени и връчени са от от органите на държавния здравен контрол на РЗИ Русе-отд.ДЗК, предписания до „ВиК Русе“ ООД, за предприемане на мерки, във връзка с установените отклонения.