



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр.Русе - 7000  
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.04.2019г. – 25.04.2019г.**

**Данни за периода: 15.04.2019г. – 25.04.2019г.**

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 15.04.2019г. – 25.04.2019г.
  - 13 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
  - 22 броя проби, в това число 11 проби по микробиологични и 11 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – **няма** неотговарящи проби
  - по химични показатели – една проба:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Ценово, ЗВ 44 Батин 2	с.Караманово, ул.„Асен Илиев“ 23а, Училище	Остатъчен хлор	0,3 – 0,4	0,508

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
  - 4 броя проби, в това число 2 проба по микробиологични и 2 проба по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – **няма** неотговарящи проби
  - по химични показатели – **няма** неотговарящи проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**:
  - през периода 15.04.2019г. – 25.04.2019г. **няма** изследвани проби от местните чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания за периода 15.04.2019г. – 25.04.2019г.: - общо 33 случая, от тях:
  - Гастроентероколити - 18 случая, от които два в организирани колективи, в две детски заведения в гр.Русе
  - Кампилобактериоза - 5 случая, от които един в детско заведение в гр.Русе
  - Ротавирусен ентерит – 6 случая, от които три в организирани колективи - детски заведения в гр.Русе и селища в областта
  - Колиентерит – 1 случай, извън организиран колектив
  - Салмонелоза - 2 случая, в две учебни заведения в гр.Русе
  - Вирусен хепатит, тип А – 1 случай, извън организиран колектив.Общо 8 от изброените случаи са в организирани колективи – единични случаи, по един случай в различни детски и учебни заведения.  
Останалите случаи са в неорганизирани колективи.

**Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.**

10. **Предприети мерки за административна принуда (до 25.04.2019г.):** - няма.