



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр.Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 16.03.2020г. – 27.03.2020г.

Данни за периода: 16.03.2020г. – 27.03.2020г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 16.03.2020г. – 27.03.2020г.
 - 11 населени места, по химични и по микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група А – постоянен мониторинг**:
 - 18 броя проби, в това число 9 проби по микробиологични и 9 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – три проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново, ЗВ 16 Божичен	с. Божичен, ул. „Места” №2, Дом водопроводчик	Нитрати	50,0	64,60
Иваново, ЗВ 18 Пиргово	с. Мечка, ул. „Цар Борис” № 40, Кафе-бар „Ети-Мариета Георгиева”	Ост.хлор	0,3-04	0,538
Борово, ЗВ 27 Брестовица	с.Брестовица, ул.„Пирогов“ № 2б, ЦНСТПЛД „Св.Петка“	Нитрати	50,0	52,97

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показателите, включени в **Група Б – периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
6. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от **обществени местни водоизточници (местни чешми)**:
 - през периода 16.03.2020г. – 27.03.2020г. **няма** изследвани проби от местните чешми.
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници: - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
8. Брой на регистрираните случаи на чревни заболявания - за периода 16.03.2020г. – 27.03.2020г.: - общо 10 случая, от тях:
 - Гастроентероколити - 8 случая, извън организирани колективи
 - Колиентерит - 2 случая, извън организирани колективи

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. **Предприети мерки за административна принуда**: - издадено е от органите на държавния здравен контрол едно предписание за задължителни хигиенни мерки до ВиК оператор, във връзка с отклоненията, установени в ЗВ 16 и ЗВ 18.