



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г.

Данни за периода: 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма

Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г.

- 1 населено място, по химични и микробиологични показатели.

2. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група А – **постоянен мониторинг**:

- 12 броя проби, в това число 6 проби по микробиологични и 6 проби по химични показатели.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
- по химични показатели – 4 нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
ЗВ 1 Русе	гр. Русе, бул. „Христо Ботев“ № 38, Магазин Кауфланд II	ост. хлор	0,3 – 0,4	0,257
ЗВ 1 Русе	гр. Русе, бул. „Трети март“ № 78, Заведение за бързо хранене „Старият ДАП“	ост. хлор	0,3 – 0,4	0,172
ЗВ 1 Русе	кв. Долапите, ул. „Стремление“ 25, Пошенска станция	ост. хлор	0,3 – 0,4	0,205
ЗВ 2 Русе Локомотив	гр.Русе, бул. „Тутракан“№5, Месокомбинат	ост. хлор	0,3 – 0,4	0,148

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.

- през периода 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г. **няма** изследвани проби по показателите от гр.Б – периодичен мониторинг.

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми)

- през периода 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 01.10.2020 г. – 16.10.2020 г.: - общо 6 бр., от тях:

- Гастроентероколит – 2 случая, извън организирани колективи;
- Кампилобактериоза – 2 случая, извън организирани колективи;
- Колиентерит – 1 случай, извън организиран колектив;
- Салмонелоза – 1 случай, в детско заведение в гр.Русе.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. **Предприети мерки за административна принуда:** - няма.