



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.03.2021 г.- 01.04.2021 г.

Данни за периода: 15.03.2021 г.- 01.04.2021 г.

- Населени места с въведено режимно водоподаване – няма
- Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 15.03.2021г.- 01.04.2021г.
 - 11 населени места, по химични и микробиологични показатели.
- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
 - 18 броя проби, в това число 9 проби по микробиологични и 9 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – четири нестандартни проби.

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново, ЗВ 15 Красен	с. Красен, ул. „Иван Вазов” №14, Детска градина	ост.хлор	0,3-0,4	0,098
Иваново, ЗВ 16 Божичен	с. Божичен, ул. „Балкан” №35, Кметство	нитрати	50,0	54,23
Борово, ЗВ 26 Борово	гр. Борово, ул. „Шести септември” №18, Зърнобаза	нитрати	50,0	78,23
Борово, ЗВ 27 Брестовица	с. Брестовица, ул. „Пирогов” №2Б,ЦНСТПЛД „Света Петка”	нитрати	50,0	51,73

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – една нестандартна проба.

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Иваново, ЗВ 54 Сваленик	с. Церовец, ул. „Стамболийски” №2, Кметство	нитрати	50,0	0,098
		обща тв-ст	12,0	12,9

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми)
 - през периода 15.03.2021г.-01.04.2021г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
- Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
- Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 15.03.2021г.-01.04.2021г - общо 2 случая:
 - Колиентерит - 1 случай, извън организиран колектив
 - Кампилобактериоза – 1 случай, извън организиран колектив.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Предприети мерки за административна принуда:

- Издадени са от органите на държавния здравен контрол – отд.ДЗК – две предписания до водни оператори за мерки, по повод отклоненията в ЗВ 15 и 54.