



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 19.07.2021 г.-30.07.2021 г.

Данни за периода: 19.07.2021 г.- 30.07.2021 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 19.07.2021г.- 30.07.2021 г.
 - 6 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
 - 8 броя проби, в това число 4 проби по микробиологични и 4 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – две нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Бяла, ЗВ 38 Бяла	с. Ботров, ул. „Петко Каравелов”, Дом за стари хора	Ост.хлор	0,3-0,4	0,022
Бяла, ЗВ 42 Пейчиново	с. Босилковци, ул. „Ц.Освободител” №21,Пощенски клон	Нитрати	50,0	62,93

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми) - през периода 19.07.2021г.- 30.07.2021г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 19.07.2021 г.- 30.07.2021 г.: - общо 25 случая, от които:
 - Гастроентероколит – 19 случая, извън организирани колективи
 - Кампилобактериоза – 5 случая, извън организирани колективи
 - Колиентерит -1 случай, извън организиран колектив.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. **Предприети мерки за административна принуда:** - няма.