



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 16.08.2021 г.-30.08.2021 г.

Данни за периода: 16.08.2021 г.-30.08.2021 г.

Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 16.08.2021 г.-30.08.2021 г.

- 7 населени места, по химични и микробиологични показатели.

3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:

- 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.

4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
- по химични показатели – две нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле, ЗВ 8 Юделник	с. Юделник, ул. „Черно море“ №2, Кметство	Ост.хлор	0,3-0,4	0,046
		Нитрати	50,0	57,60
Сливо поле, ЗВ 9 Сливо поле	гр. Сливо поле, бул. „България“ №26, Бензиностанция „ШЕЛ“	Ост. хлор	0,3-0,4	0,057

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.

- 10 броя проби, в това число 5 проби по микробиологични и 5 проби по химични показатели.

6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
- по химични показатели – три нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар.№9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле, ЗВ 10 Бабово	с. Бабово, ул. „София“ №32, Сграда на Социален патронаж	Ост. хлор	0,3-0,4	0,166
		Нитрати	50,0	51,57
Сливо поле, ЗВ 11 Г. Враново	с. Бръшлен, ул. „България“ „Вилиян“ ЕООД, магазин-барче	Ост. хлор	0,3-0,4	0,105
		Нитрати	50,0	51,57
Сливо поле, ЗВ 14 Ряхово	с. Ряхово, ул. „Цар Борис I“ №48	Ост. хлор	0,3-0,4	0,113

7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“)

- 4 проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по химични показатели – две нестандартни проби
- по микробиологични показатели – две нестандартни проби:

Община, населено място и място на вземане на пробата	Показатели	Измерена стойност КОЕ/мл
Общ.Иваново, с.Червена вода, Чешма ул. „Христо Ботев“ №24	Коли форми	96/100
	Ешерихия коли	8/100
	Ентерококи	63/100
	Микробно число	117 КОЕ/мл
	Нитрати	>88,5
	Обща твърдост	12,38
Общ.Иваново, с.Червена вода, Чешма ул. „Чавдар войвода“	Коли форми	82/100
	Ешерихия коли	6/100
	Ентерококи	22/100
	Микробно число	112 КОЕ/мл
	Нитрати	53,47

9. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

10. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 16.08.2021 г.-27.08.2021 г.: - общо 1 случай:

- Гастроентероколит – 1 случай, извън организиран колектив

Изброеното чревно заболяване не е причинено от замърсена питейна вода.

11. **Предприети мерки за административна принуда:** - издадени и връчени са 2 предписания до водни оператори, във връзка с отклонения в качеството на питейните води в ЗВ 8 и ЗВ 9, и до кмета на с.Червена вода.