



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО**  
**РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ**

гр. Русе - 7000  
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23  
e-mail: [rzi@rzi-ruse.com](mailto:rzi@rzi-ruse.com)

**РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ**  
**МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ**  
**В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.11.2021 г.-12.11.2021 г.**

**Данни за периода: 01.11.2021 г.-12.11.2021 г.**

Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.11.2021 г.-12.11.2021 г.
  - 7 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
  - 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
  - по химични показатели – една нестандартна проба:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Вятово, ЗВ 23 Сеново	гр. Сеново ул. „Трети март“ №14, Магазин хранителни стоки	Нитрати	50,0	65,53

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.
  - 2 броя проби, в това число 1 проба по микробиологични и 1 проба по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
  - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
  - по химични показатели – няма нестандартни проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“) - през периода 01.11.2021 г.-12.11.2021 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 01.11.2021 г.-12.11.2021 г.: - общо 1 случай:
  - Кампилобактериоза – 1 случай, извън организирани колектив

**Изброеното чревно заболяване не е причинено от замърсена питейна вода.**

10. **Предприети мерки за административна принуда:** - издадени и връчени са 3 предписания до обществения воден оператор ВиК ООД Русе, във връзка с отклонения в качеството на питейните води от предходен период и в ЗВ 23.