



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 15.11.2021 г.-30.11.2021 г.

Данни за периода: 15.11.2021 г.-30.11.2021 г.

Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.

2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 15.11.2021 г.-30.11.2021 г.
 - 10 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
 - 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – три нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Борово, ЗВ 26 Борово	гр. Борово, ул. „Извън регулация“ №20, ПТК „Елкон“	Нитрати	50,0	57,90
Борово, ЗВ 27 Брестовица	с. Брестовица, ул. „Янтра“ №9 Интернат	Нитрати	50,0	59,42
Бяла, ЗВ 42 Пейчиново	с. Пейчиново, ул. „Георги Димитров“ №31 Магазин Наркооп	Нитрати	50,0	62,70
		Ост. хлор	0,3-0,4	0,038

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.
 - през периода 15.11.2021 г.-30.11.2021 г. няма изследвани проби по показателите, включени в група Б – периодичен мониторинг.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“) - през периода 15.11.2021 г.-30.11.2021 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода 15.11.2021 г.-30.11.2021 г.: - общо 1 случай:
 - Кампилобактериоза – 1 случай, извън организирани колектив

Изброеното чревно заболяване не е причинено от замърсена питейна вода.

10. **Предприети мерки за административна принуда:** - издадени и връчени са две предписания до обществения воден оператор ВиК ООД Русе, във връзка с отклонения в качеството на питейните води.