



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000
бул. „Придунавски“ № 68

тел: 082/82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.06.2022 г. – 19.06.2022 г.

Данни за периода: 01.06.2022 г. – 19.06.2022 г.

- Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
- Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.06.2022 г. – 19.06.2022 г.
 - 15 населени места, по химични и микробиологични показатели.
- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група А – **постоянен мониторинг**:
 - 38 броя проби, в това число 19 проби по микробиологични и 19 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназнач. за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – шест нестандартни проби:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Русе, ЗВ 1 Русе	гр. Русе, бул. „Липник“ №129, „Дунав Прес“ АД	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,049
Русе, ЗВ 1 Русе	гр. Русе, бул. „Трети Март“ №78 Заведение за бързо хранене „Старият ДАП“	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,142
Русе, ЗВ 3 Николово	с. Николово, ул. „Плиска“ №54, Кафе ЕТ „М. Глушкова“	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,104
Русе, ЗВ 3 Николово	с. Николово, ул. „Липник“ №82, Магазин за строителни стоки „Неделчев“ ЕООД	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0,062
Сливо поле ЗВ 11 Г.Враново	с. Голямо Враново, ул. „1-ви юни“ 6, Детска градина	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0.040
Сливо поле ЗВ 51 Черешово	с.Черешово, ул. „Васил Левски“ 35, кафе-бар	Ост.хлор	0,3 – 0,4	0.030

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**.
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – една нестандартна проба:

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле ЗВ 51 Юделник	с. Юделник ,ул. „Огоста“ 2А, Детска градина	нитрати	50,0	52,47

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“) – 24 проби, в това число 12 проби по микробиологични и 12 проби по химични показатели, на местните чешми в 5 населени места.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – 10 нестандартни проби

Община, населено място и място на вземане на пробата	Показатели	Стойност - КОЕ/мл
Русе, с. Ново село, чешма на входа на селото	Коли форми	11/100

Община, населено място и място на вземане на пробата	Показатели	Стойност - КОЕ/мл
Русе, с. Червена вода, ул. „Ал. Стамболийски“ - Турската чешма	Ентерококи	23/100
	Коли форми	73/100
	Ешерихия коли	73/100
	Ентерококи	65/100
	Микробно число	Над 300
Русе, с. Червена вода, ул. „Чавдар войвода“, чешма „до химията“	Коли форми	6/100
	Ентерококи	10/100
Русе, с. Червена вода, чешма на ул. „Христо Ботев“ №24	Коли форми	55/100
	Ешерихия коли	18/100
	Ентерококи	105/100
Русе, с. Тетово, Шабанската чешма	Коли форми	48/100
	Ентерококи	82/100
Русе, с. Николово, чешма на ул. „Липник“	Коли форми	66/100
	Ешерихия коли	32/100
	Ентерококи	93/100
Русе, с. Николово, лесопарк „Липник“, чешма „Черното момиче“	Коли форми	35/100
	Ешерихия коли	35/100
	Ентерококи	94/100
	Микробно число	Над 300
Русе, с. Николово, лесопарк „Липник“, чешма - обръщало	Коли форми	24/100
	Ешерихия коли	6/100
	Ентерококи	67/100
Русе, с. Николово, чешма на ул. „Струма“	Коли форми	34/100
	Ешерихия коли	7/100
	Ентерококи	108/100
Русе, с. Николово, чешма на ул. „Перушица“ №7	Коли форми	67/100
	Ентерококи	21/100

• по химични показатели – шест нестандартни проби

Община, населено място и място на вземане на пробата	Показатели	Стойност mg/l
Русе, с. Ново село, чешма на входа на селото	Нитрати	88,5
	Обща твърдост	12,95
Русе, с. Червена вода, ул. „Ал. Стамболийски“ - Турската чешма	Нитрати	88,2
Русе, с. Червена вода, чешма на ул. „Христо Ботев“ №24	Нитрати	129,0
Русе, с. Червена вода, ул. „Чавдар войвода“, чешма „до химията“	Нитрати	55,7
с. Тетово, Шабанската чешма	Нитрати	123,8
	Обща твърдост	13,95
Русе, с. Николово, чешма на ул. „Липник“	Нитрати	53,6

8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма** регистрирани минерални водоизточници.

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 01.06.2022 г. – 19.06.2022 г.: общо 16 случая:

- Гастроентероколит – 12 случая, извън организирани колективи
- Кампилобактериоза – 2 случая, извън организирани колективи
- Салмонелоза – 1 случай, извън организиран колектив
- Ротавирусен гастроентерит – 1 случай, извън организиран колектив.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Предприети мерки за административна принуда: - издадени са две предписания, едно до водния оператор за Русенска област, поради отклоненията в ЗВ 1, ЗВ 3, ЗВ 11 и ЗВ 51; изготвени са предписания до кметовете на селата Н.село, Черв. Вода, Тетово и Николово, за спиране ползването на местните чешми, поради отклоненията в микробиологичните и в някои от химичните показатели.