



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г.

Данни за периода: 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г.
 - 15 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
 - 26 броя проби, в това число 13 проби по микробиологични и 13 проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – пет нестандартна проба.

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
Сливо поле, ЗВ 9 Сл.поле	с. Сандрово, ул. „Васил Левски“ №4 Детска градина	Ост. хлор	0,3 – 0,4	0,034
Сливо поле, ЗВ 11 Г. Враново	с. Голямо Враново, ул. „Първи юни“ №6 Детска градина	Ост. хлор	0,3 – 0,4	0,020
Две могили, ЗВ 33 Кацелово	с. Кацелово, ул. „Камбурка“ №6 Фурна	Ост. хлор	0,3 – 0,4	0,095
Две могили, ЗВ 34 Острица	с. Острица, ул. „Георги Димитров“ №43 Кметство	Нитрати	50,0	68,77
Две могили, ЗВ 35 К.Върбовка	с. Каран Върбовка, ул. „Св. Марина“ №43 Кметство	Ост. хлор	0,3 – 0,4	0,681

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група Б – периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 4 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“) - през периода 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
8. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 17.04.2023 г. – 28.04.2023 г.: - общо 8 случая:
 - Гастроентероколит - 5 случая, от които един в учебно заведение в селище в община Русе
 - Ротавирусен гастроентерит – 1 случай, в детско заведение в гр.Русе
 - Вирусен хепатит тип Е – 2 случая, извън организирани колективи.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. Предприети мерки за административна принуда: - издадени и връчени две предписания до обществения воден оператор ВиК Русе, за отклонения в пит.води в ЗВ 9-11 и за отклонения в предходен период.