



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г.

Данни за периода: 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г.

- Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
- Брой населени места, в които са извършени изследвания през периода 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г.
 - 8 населени места, по химични и микробиологични показатели.
- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в **група А – постоянен мониторинг**:
 - 20 броя проби, в това число 10 проби по микробиологични и 10 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – три нестандартна проба.

Община, Зона на водоснабдяване (ЗВ № и име)	Населено място и пункт на вземане на пробата	ПОКАЗАТЕЛ		
		Вид	Максимална ст-ст по Нар. №9 (mg/l)	Измерена стойност (mg/l)
ЗВ 16 Божичен	с. Иваново, База „ВиК”, ул. „Вълчо Бобилев” 14	Нитрати	50,0	66,53
ЗВ 18 Пиргово	с. Мечка, Кметство, ул. „Цар Борис I” 32	Нитрати	50,0	55,70
ЗВ 54 Сваленик	с. Сваленик, Детска градина, ул. „Трети март” 8	Ост. хлор	0,3 – 0,4	0,059

- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в група Б – **периодичен мониторинг**:
 - 4 броя проби, в това число 2 проби по микробиологични и 2 проби по химични показатели.
- От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
- Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници (местни чешми – „сурова вода“) - през периода 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г. **няма** изследвани проби от местни чешми.
- Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
- Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 01.05.2023 г. – 15.05.2023 г.: - общо 15 случая:
 - Гастроентероколит - 8 случая, от които един в детско заведение в гр. Русе
 - Кампилобактериоза – 5 случая, от които един в детско заведение в селище в област Русе
 - Вирусен хепатит тип Б – 2 случая, извън организирани колективи.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

- Предприети мерки за административна принуда: - издадено и връчено е едно предписание до обществения воден оператор ВиК Русе, за отклонения в пит. води в ЗВ 33-35 в предходен период.