



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

Русе – 7000
бул. „Придунавски” № 68

тел: 82-56-23, факс: 82-56-23
e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ
МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ
В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ ПЕРИОДА 30.10.2023 г. – 16.11.2023 г.

Данни за периода: 30.10.2023 г. – 16.11.2023 г.

1. Населени места с въведено режимно водоподаване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания:
 - 8 населени места, по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показатели, включени в **постоянен мониторинг** (показатели група А):
 - 10 броя проби по микробиологични и 10 бр. проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – три нестандартни проби:

Зона на водоснабдяване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l
ЗВ- 20 Ветово	гр. Ветово общ. Ветово	ул. „Велико Търново“ №1 Бърза закуска - център	Ост. хлор	0,744
ЗВ- 22 Смирненски	с. Смирненски общ. Ветово	ул. „Цар Асен,, №2 Кафе „Кочан“	Ост. хлор	0,045
ЗВ- 23 Сеново	гр. Сеново общ. Ветово	ул. „Трети март,, №14 Магазин хранителни стоки	Нитрати	66,57

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени **населени места**, по показатели, включени в показателите от **група Б – периодичен мониторинг**:
 - 1 бр. проби по микробиологични и 1 проби по химични показатели.
6. От тях не отговарят на Наредба № 9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
 - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби
 - по химични показатели – няма нестандартни проби.
7. Брой изследвани проби вода от минерални водоизточници - в Русенска област **няма регистрирани** минерални водоизточници.
8. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания в периода 30.10.2023 г. – 16.11.2023 г.: - 33 общо случая:
 - Гастроентероколит - 16 случая, 7 населени места, 2 от които в организиран колектив (УЗ в гр. Русе)
 - Кампилобактериоза – 10 случая, 3 населени места , 7 в организиран колектив (ДГ, ДЯ и УЗ в обл. Русе)
 - Колиентерит – 2 случая, извън организирани колективи ;
 - Ротавирусен гастроентерит – 2 случая, в организирани колективи (детска градина и УЗ в гр. Русе);
 - Вирусен хепатит тип Е - остър – 2 случая, извън организирани колективи;
 - Вирусен хепатит тип А - 1 случай, извън организирани колективи;

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

9. Предприети мерки за административна принуда: издадено 1 предписание до обществен воден оператор „ВиК“ ООД- Русе, за допуснатите отклонения в ЗВ 20.