РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000 тел: 082/82-56-23
бул. „Придунавски“ №68 e-mail: rzi@rzi-ruse.com

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ МОНИТОРИНГ НА КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНИТЕ ВОДИ В РУСЕНСКА ОБЛАСТ ЗА ПЕРИОДА 02.10.2026 г. – 15.10.2026 г.

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: **02.10.2026 г. – 15.10.2026 г.** са следните:

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 8 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния мониторинг** (показатели група А): 10 броя проби по микробиологични показатели и 10 броя проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
   - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
   - по химични показатели – 2 броя нестандартни проби.

Зона на водоснабдя-ване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 1 - Русе	**гр. Русе общ. Русе**	**кв. „Образцов чифлик“ ПГСС „Ангел Кънчев“**	**Ост. хлор**	**0,055**	**0,3÷0,4**
ЗВ 2 – Русе-Локомотив	**гр. Русе общ. Русе**	**бул. „Тутракан“ №5 Месокомбинат**	**Ост. хлор**	**0,040**	**0,3÷0,4**

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния мониторинг** (показатели група Б): 1 брой проби по микробиологични показатели и 1 брой проби по химични показатели.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
   - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
   - по химични показатели – няма нестандартни проби.

7. Брой изследвани **контролни проби** питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места: 2 броя проби по химични показатели.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:
   - по химични показатели – 2 нестандартни проби

Зона на водоснабдя-ване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 16 - Божичен	**с. Божичен общ. Иваново**	**ул. „Балкан“ №35 Кметство**	**Нитрати**	**70,13**	**До 50**
ЗВ 16 - Божичен	**с. Иваново общ. Иваново**	**ул. „Христо Ботев“ №3 Полицейско управление**	**Нитрати**	**69,37**	**До 50**

9. Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода **02.10.2026 г. – 15.10.2026 г.** – 38 случая общо:

- ✓ Гастроентероколит – 17 случая;
- ✓ Ламблиоза –3 случая;
- ✓ Колиентерит – 3 случая;
- ✓ Салмонелоза – 9 случая;
- ✓ Ротавирусен гастроентероколит – 6 случая.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

10. **Взети мерки за административна принуда:** Във връзка с констатирани несъответствия на показател „нитрати“ от взети контролни проби питейна вода е издадено и връчено 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор В и К Русе ООД за вземане на мерки по констатираните отклонения.