РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ

гр. Русе - 7000 тел: 082/82-56-23
бул. „Придунавски“ №68 e-mail: rzi@rzi-ruse.com

Резултатите от извършения мониторинг на качеството на питейните води в област Русе за периода: **30.10.2026 г. – 12.11.2026 г.** са следните:

1. Населени места с въведено режимно водоснабдяване – няма.
2. Брой населени места, в които са извършени изследвания: 9 населени места по химични и микробиологични показатели.
3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **постоянния мониторинг** (показатели група А): 9 броя проби по микробиологични показатели и 9 броя проби по химични показатели.
4. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
   - по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
   - по химични показатели – 1 брой нестандартна проба.

Зона на водоснабдя-ване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 23 - Сеново	**гр. Сеново общ. Ветово**	**ул. „Ал. Стамболийски“ №70 Кметство**	**Нитрати Ост. хлор**	**58,83 0,559**	**До 50 0,3÷0,4**

5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места, по показателите, включени в **периодичния мониторинг** (показатели група Б): 3 броя проби по микробиологични показатели и 3 броя проби по химични показатели.

6. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:
   - по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
   - по химични показатели – 2 нестандартни проби.

Зона на водоснабдя-ване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 2 – Русе-Локомотив	**гр. Русе общ. Русе**	**бул. „Тутракан“ №5 Месокомбинат**	**Желязо Ост. хлор**	**263 0,060**	**До 200 0,3÷0,4**
ЗВ 21 - Писанец	**с. Семерджиево общ. Ветово**	**ул. „Иван Вазов“ №6 Детска градина**	**Ост. хлор**	**0,044**	**0,3÷0,4**

7. Брой изследвани **контролни проби** питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места: 2 бр. проби по химични показатели.

8. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели:
   - по химични показатели – 2 нестандартни проби

Зона на водоснабдя-ване	Населено място	Пункт на пробовземане	Показател	Стойност mg/l	Нормирана стойност mg/l
ЗВ 33 - Кацелово	**с. Кацелово общ. Две могили**	**ул. „Камбурка“ №6 Фурна**	**Нитрати**	**52,07**	**До 50**
ЗВ 33 - Кацелово	**с. Кацелово общ. Две могили**	**ул. „Трети март“ №10 Частен дом**	**Нитрати**	**51,03**	**До 50**

Изследвания на водни проби от централни водоизточници за ведомствено водоснабдяване

1. Брой места /фирми/, в които са извършени изследвания: „Градус -98“ АД; „Винпром Русе Трейд“ ЕООД
2. Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в **постоянния** мониторинг (показатели група А): 1 проба по микробиологични показатели и 1 проба по химични показатели.
3. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – няма нестандартна проба;
- по химични показатели – няма нестандартни проби.

4. Брой изследвани проби питейна вода по показателите, включени в **периодичния** мониторинг (показатели група Б): 1 проба по микробиологични показатели и 1 проба по химични показатели.
5. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели:

- по микробиологични показатели – няма нестандартни проби;
- по химични показатели – няма нестандартни проби.

- Брой регистрирани случаи на чревни заболявания за периода **30.10.2026 г. – 12.11.2026 г.** – 33 случая общо:

✓ Гастроентероколит – 23 случая;
✓ Жиардиаза –3 случая;
✓ Кампилобактериоза – 3 случая;
✓ Салмонелоза – 3 случая;
✓ Ротавирусен гастроентероколит – 1 случай.

Изброените чревни заболявания не са причинени от замърсена питейна вода.

- Взети мерки за административна принуда: издадено и връчено 1 брой предписание за задължителни хигиенни мерки до обществения воден оператор В и К – Русе ООД за вземане на мерки по констатираните отклонения.